

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	1,2-Dikloroetan	<0.4	3	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Acetoklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Akrlamid	<0.03	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Alaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Aldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Aluminij	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Ametrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Antimon	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Arzen	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Atrazin	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Atrazin, Desetil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Baker	<0.010	2	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Benzen	<0.3	1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Benzo(a)piren	<0.01	0,01	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Benzo(b)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Benzo(ghi)perilen	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Benzo(k)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Bisfenol A	<0.01	2,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Bor	<0.010	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Celotni cianid	<5	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Cianazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Dieldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Električna prevodnost (20°C)	230	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Endrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Epiklorohidrin	<0.1	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Fluorid	<1.0	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.05	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Heptaklor	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN

Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Heptaklorepksid	<0.03	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Izodrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Kadmij	<1.0	5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Kalcij	31	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Kalij	0,19	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Karbonatna trdota	7,4	/	°N	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Klorat	<0.002	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Klorid	<1.0	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Krom	<10	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Magnezij	7,9	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Mangan	<10	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Metamitron	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Metazaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Metolaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Metribuzin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Natrij	0,5	200	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Nekarbonatna trdota	0,5	/	°N	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Nikelj	<10	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Nitrat	2,2	50	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Nitrit	<0.01	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Pesticidi (vsota)	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Policiklični aromatski ogljikovodiki (v	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Prometon	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Prometrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Propazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Sebutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Selen	<1.0	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Simazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Simetrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Skupna trdota	7,9	/	°N	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Sulfat	6,2	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Svinec	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Temperatura vode	11,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Terbumeton	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Terbutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN

Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Terbutrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Uran	15	30	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Vinilklorid	<0.3	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	alfa-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	alfa-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	beta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	beta-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	delta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	gama-HCH (Lindan)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	o,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	o,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	o,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	p,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	p,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	p,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	pH	7,9	9,5		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Železo	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, Osnovna šola	24.06.2024	Živo srebro	<0.50	1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	1,2-Dikloroetan	<0.4	3	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Acetoklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Akrlamid	<0.03	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Alaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Aldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Aluminij	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Ametrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Antimon	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Arzen	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Atrazin	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Atrazin, Desetil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Baker	<0.010	2	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Benzen	<0.3	1	µg/L	SKLADEN

Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Benzo(a)piren	<0.01	0,01	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Benzo(b)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Benzo(ghi)perilen	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Benzo(k)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Bisfenol A	<0.01	2,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Bor	<0.010	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Celotni cianid	<5	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Cianazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Dieldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Električna prevodnost (20°C)	208	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Endrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Epiklorohidrin	<0.1	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Fluorid	<1	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.05	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Heptaklor	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Heptaklorepoksid	<0.03	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Izodrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Kadmij	<1.0	5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Kalcij	19	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Kalij	<0.10	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Karbonatna trdota	6,9	/	°N	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Klorat	<0.002	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Klorid	<1	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Krom	<10	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Magnezij	6,4	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Mangan	<10	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Metamitron	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Metazaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Metolaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Metribuzin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Natrij	0,26	200	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Nekarbonatna trdota	0,2	/	°N	SKLADEN

Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Nikelj	<10	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Nitrat	3,1	50	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Nitrit	<0.01	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	1,8	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Pesticidi (vsota)	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Policiklični aromatski ogljikovodiki (v	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Prometon	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Prometrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Propazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Sebutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Selen	<1.0	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Simazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Simetrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Skupna trdota	7,1	/	°N	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Sulfat	1,5	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Svinec	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Temperatura vode	11,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Terbumeton	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Terbutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Terbutrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Uran	<1.0	30	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Vinilklorid	<0.3	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	alfa-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	alfa-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	beta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	beta-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	delta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	gama-HCH (Lindan)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	o,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	o,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	o,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	p,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	p,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	p,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN

Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Železo	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	13.06.2024	Živo srebro	<0.50	1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	1,2-Dikloroetan	<0.4	3	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Acetoklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Akrlamid	<0.03	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Alaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Aldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Aluminij	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Ametrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Antimon	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Arzen	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Atrazin	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Atrazin, Desetil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Baker	<0.010	2	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Benzen	<0.3	1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Benzo(a)piren	<0.01	0,01	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Benzo(b)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Benzo(ghi)perilen	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Benzo(k)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Bisfenol A	<0.01	2,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Bor	<0.010	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Celotni cianid	<5	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Cianazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Dieldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Električna prevodnost (20°C)	328	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Endrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Epiklorohidrin	<0.1	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Fluorid	<1.0	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.05	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Heptaklor	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Heptaklorepoksidi	<0.03	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Izodrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN

Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Kadmij	<1.0	5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Kalcij	31	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Kalij	0,15	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Karbonatna trdota	10,9	/	°N	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Klorat	<0.002	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Klorid	<1.0	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Krom	<10	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Magnezij	16	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Mangan	<10	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Metamitron	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Metazaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Metolaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Metribuzin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Motnost	0,18	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Natrij	0,4	200	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Nekarbonatna trdota	0,6	/	°N	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Nikelj	<10	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Nitrat	5,3	50	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Nitrit	<0.01	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,74	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Pesticidi (vsota)	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Policiklični aromatski ogljikovodiki (v	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Prometon	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Prometrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Propazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Sebutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Selen	<1.0	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Simazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Simetrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Skupna trdota	11,5	/	°N	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Sulfat	3,5	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Svinec	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Temperatura vode	16,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Terbumeton	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Terbutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Terbutrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Uran	<1.0	30	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Vinilklorid	<0.3	0,5	µg/L	SKLADEN

Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	alfa-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	alfa-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	beta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	beta-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	delta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	gama-HCH (Lindan)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	o,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	o,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	o,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	p,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	p,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	p,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	pH	7,8	9,5		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Železo	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	12.06.2024	Živo srebro	<0.50	1	µg/L	SKLADEN